

EXPÉDITEUR (from) : Mickaël GOULE
e-mail : mickael.goule@cstb.fr

DESTINATAIRE(S) (to) : Mr Ehud KEDAR

TÉL : 01.64.68.85.10
FAX :

SOCIÉTÉ (company) : PLAZIT
FAX :

DATE : 03/05/2012

NB. DE PAGES DONT CELLE-CI
(number of pages including this one) : 1

OBJET : Résultats des essais de réaction au feu

Dossier : ES541110716

Monsieur,

Les épreuves sur le produit référencé « **PLAZCARB F 2UV** » sont à présent terminées. Au vu des résultats et dans l'attente de confirmation par le procès verbal, votre produit obtient un classement « **M2** » valable pour les paramètres suivant :

Plaque plane et rigide à base de polycarbonate igifugé.

Epaisseurs nominales : 8 à 12 mm.
Masse volumique nominale : 1220 kg/m³.
Coloris : transparent.

Sincères salutations

Mickaël GOULE.

Les informations contenues dans ce document sont considérées provisoires dans l'attente de leur validation